



Примечания:

СОДЫ-ДОРОЖИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАВОДА

1. Штыри изоляторов конечных опор 1, 4, 32, 29, 25, 20, 13, 15, 30, 3 и также штыри изоляторов №23, 24, 29 между ВЛ-35 кВ заземлить проволокой ф 6 мм и электростан Л-2000 из Л 50x50x15.
2. Выполнить оттяжку опор №20, 35, 12, 33 проволокой ф 6 мм
3. Опоры №1, 4, 6, 25 выполнены с оттяжкой

проектируемая
исполковск. садоводств в д)

НАИМЕНОВАНИЕ	
СИМВОЛ	
ПРОМЕР	
ГОД	